СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01198 № ПС 010295

Срок действия 14.07.2025г. по 13.07.2028

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2 13.95.10.119

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Материалы и Технологии»
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45.
ОГРН: 1117154021412. Телефон: +7(48753) 4-07-97
Адрес электронной почты: stok7@smit71.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Материалы и Технологии»
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45.
ОГРН: 1117154021412. Телефон: +7(48753) 4-07-97
Адрес электронной почты: stok7@smit71.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделие из стекловолокна: См. Приложение (Бланк № ПС 007243), выпускаемые по ТУ 13.95.10-017-92992647-2025

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(11); Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(13)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИ

Протокол испытаний № 07/25-6С от 14.07.2025 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2027 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00742-АО от 28.05.2025 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 13.95.10-017-92992647-2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **А.В. Колчин**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **А.В. Беляков**

Система добровольной сертификации «Безопасность и Качество» * Орган по сертификации «ФЕНИКС» * № ССБК RU. ПБ25 * Для сертификатов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01198 № ПС 007243

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
Изделие из стекловолокна: - Флизелин малярный СМиТ V130 PRO; - Флизелин Малярный СМиТ V150 PRO Deluxe; - Флизелин малярный СМиТ V110, плотностью 110 г/м^2; - Флизелин малярный СМиТ V130, плотностью 130 г/м^2; - Флизелин малярный СМиТ V150, плотностью 150 г/м^2;

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — А.В. Беляков

Для сертификатов * Орган по сертификации «ФЕНИКС» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * №ССБК.RU.ПБ25